

Środa Śląska, 24.06.2020r.

DT/11/2020

L. dz. 1510/20

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ

Średzka Woda Sp. z o.o. prowadzi postępowanie dotyczące: Wykonania otworu zastępczego nr 20z w utworach neogeńskich (trzeciorzędowych) na terenie komunalnego ujęcia wody dla Środy Śląskiej w Szczepanowie metodą obrotowo-udarową, działając na podstawie §11 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o., wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość zastąpienia rur wiertniczych 20 calowych R65 gwintowanych, rurami wiertniczymi 20 calowymi R65 łączonymi spawem?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zgada się zmianę rur.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Antoni Biszczak