

L. 012. 618/19

Środa Śląska, 12.03.2019r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania na: Budowa ujęcia wody S-20z metodą okrętą na sucho w miejscowości Szczepanów k/Środy Śląskiej.

Średzka Woda Sp. z o.o. działając na podstawie §11 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o., wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

"Zwracamy się z ogromną prośbą o zmianę technologii wykonania otworu S-20z z metody okrętnej na sucho na metodę obrotową.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotowego zamówienia:

- przy zastosowaniu metody okrętnej na sucho (zgodnie z SIWZ) realny termin wykonania zadania to 31 marca 2020 r.
- przy zastosowaniu metody obrotowej termin zakończenia prac to 30 listopada 2019 r."

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający tj. Średzka Woda Sp. z o.o. nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania otworu S-20z z metody okrętnej na sucho na metodę obrotową. Ponadto nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia, termin zostaje bez zmian tj. 31.10.2019 r.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Antoni Biszcza