

L-dz. 123/17

Środa Śląska, 16.01.2017r.

DT/1/2017

## Wyjaśnienie do Zapytania Ofertowego

### **Dotyczy zamówienia: „Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym w Ciechowie”**

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym postępowania na: „Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym w Ciechowie”, wyjaśniamy co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z dokumentacją projektową szafę sterowniczą należy wyposażyć w radiomodem KPOS, lecz nie podano dokładnego typu. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy komunikacja ma być realizowana poprzez modem GPRS czy poprzez radiomodem? Prosimy o podanie preferowanego urządzenia?

#### **Odpowiedź nr 1**

Komunikacja ma być realizowana poprzez modem GPRS KPOS v.3. Preferujemy UNITRONICS JAZZ R31+KPOS v.3.

#### **Pytanie nr 2**

Ponieważ Zamawiający wymaga wpięcia w pompowni w istniejący system monitoringu, prosimy o podanie producenta/operatora wspomnianego systemu monitoringu?

#### **Odpowiedź nr 2**

Producent: POSTER.

**Pytanie nr 3**

Ponieważ w opisie technicznym wskazano konkretnego producenta pomp wraz z konkretnym typem dobranej pompy, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp równoważnych?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający nie zezwala na zastosowanie równoważnej pompy.

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Antoni Biszczak