

Środa Śląska, 27.03.2017r.

*α. dz. 818/17*

### Wyjaśnienia do treści SIWZ

Średzka Woda Sp. z o.o. działając na podstawie §11 pkt 2 Regulaminu udzielania Zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W opisie dotyczącym armatury żeliwnej Zamawiający podaj materiał GJS-400-15 a w innych pozycjach (np. kształtki żeliwne) GJS-500-7. Czy można założyć, że w przypadku żeliwa sferoidalnego armatura powinna być wykonana z materiału minimum GJS-400-15 i Zamawiający dopuści ofertę jeżeli zaproponujemy na tych pozycjach GJS-500-7?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuści takiej zmiany.

*[Signature]*  
KOLEJNY ZARZĄDU  
Inżynier Antoni Błaszczak